




		10																	
		микроомметр с возможностью измерения индукционных сопротивлений СЦ4105	шт	1	294,994	294,994													
Приобретение оборудования для ремонтных бригад	Набор электромонтаж ника НИЭ-03 (КВТ)	шт	1	60,818	60,819														
	Реле тока РТ-40	шт	4	44,710	44,710														
	Реле времени РВ-235	шт	1	15,909	15,909														
Модернизация релейной защиты исходящей линии ТП-8 яч4	Реле промежуточное РП-341	шт	2	44,068	44,068														
	Реле указательное РУ-21	шт	2	14,821	14,821														
Замена конденсаторной установки на новую УKM63- 0,4 на ТП-18	Конденсаторна я установка УKM63-0,4	шт	1	629,857	629,857														
Замена разрядников РВС-33 на ограничители перенапряжения ОПНН-п-110/56 на ТП «Северная» ОРУ-110 кВ	ограничители перенапряжени я ОПНН-п- 110/56	шт	1	182,652	182,652														
Итого				1792,5	1792,50														

Руководитель организации  
14.06.2016г.

Кузнецов А.К.







		Реле тока РТ-40	4	11,2	Коэффициент возврата не менее 0,85; время срабатывания не более 0,1 с													
	Модернизация релейной защиты исходящей линии ТП-8 яч4	Реле времени РВ-235	1	15,9	Напряжение возврата 0,55 Un; длительный ток контактов 5 А													
		Реле промежуточное РП-341	2	22,0	Коэффициент возврата 0,3-0,5; время срабатывания не более 0,05 с													
		Реле указательное РУ-21	2	7,4	Ток срабатывания от 0,05 до 1 А; напряжение от 12 до 220 В	Реле тока РТ-80; время срабатывания от 1 до 4 с; коэффициент возврата не менее 0,8	2	0										
		Замена конденсаторной установки на новую УКМ63-0,4 на ТП-18	Конденсаторная установка УКМ63-0,4	1	629,9	Установка предназначена для автоматической компенсации индуктивной составляющей тока	Набор статических конденсаторных батарей БСК 0,4кВ без возможности регулирования	1	0									
	Замена разрядников РВС-33 на ограничители перенапряжения ОПН-п-110/56 на ТП «Северная» ОРУ-110 кВ	ограничители перенапряжения ОПН-п-110/56	1	182,7	Класс напряжения сети 110 кВ; масса 20 кг	Разрядник РВСМ-35 класс напряжения 35 кВ; масса 56 кг	1	0										
	ВСЕГО																	

Руководитель организации  
14.06.2015г.



Кузнецов А.К.