

Таблица 1

Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи и свободном объеме электрической мощности подстанций ТОО "СигП" январь 2022 года

№п/п	Наименование подстанций	№ ввода	Адрес нахождения	Уровень напряжения, кВ	Мощность трансформатора, кВА	Загрузка, МВт	Свободная мощность, МВт
1	ПС Северная	Т-1	г. Усть-Каменогорск, п. Новая-Гавань	110/6 кВ	10000	резерв	-
		Т-2			15000	1,67	10,33
2	ТП-4	Т-1		6/0,4 кВ	630	0,02	0,48
3	ТП-7	Т-1		6/0,4 кВ	630	0,01	0,49
4	ТП-8	Т-1		6/0,4 кВ	630	0,04	0,46
5	ТП-10	Т-1		6/0,4 кВ	630	0,009	0,491
6	ТП-18	Т-1		6/0,4 кВ	400	0,02	0,3
		Т-2		400	резерв	-	

Таблица 2

№п/п	Наименование линий электропередачи	Протяженность линии электропередачи, км	Сечение линии электропередачи, мм	Уровень напряжения, кВ	Номинальная пропускная способность, МВт	Загрузка, МВт	Свободная мощность, МВт
5	Воздушная ЛЭП-17 кВ	3,598	АС=120 мм ²	6/0,4 кВ	3,6	0,48	3,12
6	Воздушная ЛЭП-27 кВ	3,652	АС=120 мм ²	6/0,4 кВ	4,1	0,35	3,75