

Приложение 2 к Правилам организации и функционирования оптового рынка электрической энергии

Таблица 1
Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи и свободном объеме электрической мощности подстанций ТОО "СиГ" за ноябрь 2022 года

| №п/п | Наименование подстанций | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт |
|------|-------------------------|---------|--|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | ПС Северная | Т-1 | | 11/0,6 кВ | 10000 | резерв | - |
| | | Т-2 | | 15000 | 1,67 | | 10,33 |
| 2 | ТП-4 | Т-1 | г. Усть-Каменогорск, п.Новая-Гавань | 6/0,4 кВ | 630 | 0,02 | 0,48 |
| | | ТП-7 | | 6/0,4 кВ | 630 | | 0,01 |
| 3 | ТП-8 | Т-1 | | 6/0,4 кВ | 630 | 0,04 | 0,49 |
| | | ТП-10 | | 6/0,4 кВ | 630 | | 0,009 |
| 4 | ТП-18 | Т-1 | | 6/0,4 кВ | 400 | 0,02 | 0,3 |
| | | Т-2 | | 6/0,4 кВ | 400 | | резерв |

| №п/п | Наименование линий электропередачи | Протяженность линии электропередачи, км | Сечение линии электропередачи, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт |
|------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|---|---------------|-------------------------|
| 5 | Воздушная ЛЭП-17 кВ | 3,598 | AC=120 мм ² | 6/0,4 кВ | 3,6 | 0,48 | 3,12 |
| 6 | Воздушная ЛЭП-27 кВ | 3,652 | AC=120 мм ² | 6/0,4 кВ | 4,1 | 0,35 | 3,75 |